

Provvedimenti adottati dal Consorzio	Provvedimenti adottati dalla Regione Veneto	Descrizione dell'intervento e motivazioni del provvedimento	Termini temporali per l'adozione dei provvedimenti straordinari	Costo previsto (IVA inclusa)	Costo effettivo (IVA inclusa)
<p>Verbale di Somma Urgenza redatto dal D.L. il 06.06.2019</p> <p>Delibera CdA n. 102/C-21 del 02.09.2021 di approvazione della contabilità finale (Relazione Finale, Visita di Collaudo Tecnico e Certificato di Regolare Esecuzione)</p>		<p><u>Lavori di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità occorse nei giorni 28 e 29 maggio 2019 - Interventi di ripristino danni ad opere pubbliche di bonifica in tutto il comprensorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (C.M. 1173)</u></p> <p>Il comprensorio del Consorzio Bonifica Veneto Orientale, in particolare nei giorni 28 e 29 maggio, è stato interessato da abbondanti precipitazioni che hanno coinvolto gran parte del territorio consorziale. Le precipitazioni si sono concentrate soprattutto nella serata del 28 maggio, con cumulate giornaliere mediamente pari a 60 mm, ma con concentrazioni locali molto superiori, anche di 120 mm. Tali fenomeni hanno evidenziato gravi condizioni di criticità in alcune zone del comprensorio già soggette anche in precedenti occasioni ad estesi allagamenti. L'intensità delle piogge ha determinato il rapido riempimento dei collettori di bonifica. L'evento ha interessato anche i territori a nord del comprensorio di competenza, con innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua dei bacini extracomprendoriali, causa di tracimazioni arginali in più punti.</p> <p>Constatate le condizioni di grave pregiudizio alla pubblica utilità e di pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini e del territorio, si ravvisa la necessità di intervenire secondo la procedura di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'esecuzione dei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pompaggi straordinari con pompa di emergenza attivata da trattore per la difesa dei centri abitati nei canali Prabasso e Perinello in comune di Fossalta di Portogruaro; - ripristino danneggiamento del motore e del motoriduttore della pompa centrifuga da 3000 l/s presso l'impianto Sette Sorelle Principale in comune di San Stino di Livenza; - ripristino cedimenti spondali lungo canali consorziali: Piavon in comune di Cessalto, Reganazzo in comune di San Michele al Tagliamento e Lugugnana in comune di Fossalta di Portogruaro; - ripristino danneggiamento delle griglie fermaerbe presso l'impianto Sant'Osvaldo Sussidiario in comune di San Stino di Livenza; - ripristino danneggiamento del motore e del motoriduttore della pompa centrifuga da 2660 l/s presso l'impianto idrovoro Sant'Osvaldo Principale in comune di Annone Veneto. 	non previsti	€ 200.000,00	€ 196.684,62
<p>Verbale di Somma Urgenza redatto dal D.L. il 26.08.2019</p> <p>Delibera CdA n. 056/C-20 del 15.05.2020 di approvazione della contabilità finale (Relazione Finale, Visita di Collaudo Tecnico e Certificato di Regolare Esecuzione)</p>		<p><u>Lavori di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità occorse nel giorno 28 luglio 2019 - Interventi di ripristino danni ad opere pubbliche di bonifica nel comune di Cavallino Treporti (C.M. 1174)</u></p> <p>Il comprensorio del Consorzio Bonifica Veneto Orientale, nella giornata del 28 luglio 2019, è stato interessato da abbondanti precipitazioni che hanno coinvolto gran parte del territorio consorziale; in particolare, un violento nubifragio si è abbattuto nel comune di Cavallino Treporti dove si è registrato un valore di pioggia di 140 mm. Tale fenomeno ha determinato in pochissimo tempo numerosi ed estesi allagamenti sia nella parte urbana del comune di Cavallino Treporti che nelle campagne limitrofe. L'intensità delle piogge ha determinato il rapido riempimento dei collettori di raccolta delle acque sia pubblici che privati e di conseguenza tutti gli impianti di sollevamento si sono attivati; ci sono volute parecchie ore di funzionamento delle pompe per scaricare a mare la grande quantità d'acqua caduta nel territorio e per ripristinare livelli idraulici di sicurezza per il territorio.</p> <p>Constatate le condizioni di grave pregiudizio alla pubblica utilità e di pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini e del territorio, si ravvisa la necessità di intervenire secondo la procedura di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'esecuzione dei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa di elettropompa ad elica da 600 l/sec completa di quadro elettrico di comando e tubazione di scarico presso l'impianto Portosecco in comune di Cavallino Treporti; - ripristino cedimenti e infiltrazioni presso i manufatti idraulici Salsi e Vela. - 	non previsti	€ 100.000,00	€ 90.798,17